

## 屋内貯蔵所（平家建）点検表

点 檢 項 目	点 檢 内 容	点 檢 方 法	点 檢 結 果	措置年月日 及び措置内容
保 安 距 離	保安物件新設等の有無	目視（該当物件がある場合は実測）		
	代替措置の塀又は壁体の損傷の有無	目視		
保 有 空 地	許可外物件存置の有無	目視		
建築物等	壁 柱、はり及び屋根	亀裂、損傷等の有無	目視	
	防 火 戸	変形、損傷の有無及び閉鎖機能の適否	目視	
	床 面	滯油、滯水等の有無 亀裂、損傷、くぼみ等の有無	目視	
	照 明 設 備	損傷の有無	目視	
ためます及び排水溝	亀裂、損傷等の有無	目視		
	滯油、滯水、土砂等の堆積の有無	目視		
架 台 等	変形、損傷の有無及び固定状況の適否	目視		
	落下防止装置の適否	目視		
換気・排出設備等	給排気のダクト等の変形、損傷の有無及び固定状況の適否	目視		
	引火防止網の損傷及び目づまりの有無	目視		
	防火ダンパー損傷の有無及び機能の適否	目視（機能の適否については手動確認）		
	ファンの作動状況の適否	作動確認		
	可燃性蒸気警報装置の作動状況	作動確認		
冷 房 装 置 等	損傷の有無	目視		
	機能の適否	作動確認		
電 気 設 備	配線及び機器の損傷の有無	目視		
	機能の適否	作動確認		
避 雷 設 備	突針部の損傷及び取付け部のゆるみ等の有無	目視		
	避雷導線の断線及び壁体等との接触の有無	目視		
	接地抵抗値の適否	接地抵抗計による測定		
標 識、掲 示 板	取付状況、記載事項の適否及び損傷、汚損の有無	目視		
消 火 設 備	位置、設置数、外観的機能の適否	目視		
	消火器以外の消火設備	消火設備点検表による。		
警 報 設 備	自動火災報知設備	自動火災報知設備点検表による。		
	自動火災報知設備以外の警報設備	損傷の有無 機能の適否	目視 作動確認	
そ の 他				