

違反対象物一覧

| 防火対象物の名称 | 防火対象物の所在地 | 違反の内容 | | | 公表日 | 所轄消防署 |
|----------|--------------------|-------------|----------------|--------|-----------------|--------|
| | | 違反指摘事項 | 根拠法令等の条項 | 違反の位置等 | | |
| 株式会社関上屋 | 塩竈市北浜四丁目 15 番 20 号 | 自動火災報知設備未設置 | 消防法第 17 条第 1 項 | 建物全体 | 2009 年 3 月 29 日 | 塩釜消防署 |
| パレ・クリスタル | 多賀城市桜木三丁目 1 番 8 号 | 自動火災報知設備未設置 | 消防法第 17 条第 1 項 | 建物全体 | 2026 年 2 月 17 日 | 多賀城消防署 |