

塩釜地区消防事務組合消防庁舎等建設事業建築工事

番 号	図面番号	質 疑	御 回 答
		(機械設備)	
1	M-24	自動制御設備 計装図(3)	不要としてください。
		19. 車庫給排気ファン連動配線のCO2濃度制御が取止め	
		になっておりますが、26. 自動制御機器表では室内用CO2	
		センサの記載があります。	
		26. 自動制御機器表の室内用CO2センサは不要と考えて	
		よろしいでしょうか。	